

Węgry, dnia 04.05.2023r.

GZGK.271.14.2023.Z

Do wszystkich Wykonawców

**Pytania wraz z odpowiedziami nr 1**

**Dotyczy:** *Wykonanie usługi polegającej na: sporządzeniu projektu prac geologicznych dla studni zastępczej S IIz na potrzeby SUW Żórawina i projektu likwidacji istniejącej studni S II położonych na działce nr 304/30 obręb Żórawina wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowych dokumentacji, oraz z prowadzeniem dalszego nadzoru hydrogeologicznego i postępowań administracyjnych.*

***Postępowanie nr II.***

Poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.05.2023 r. wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Kto pokrywa koszty badania granulometrycznego (analizy sitowej) potrzebnej do dobrania obsypki? - wykonawca wiercenia czy nadzór (wyłoniony wykonawca niniejszego zlecenia)

**Odpowiedź:**

**Koszty badania granulometrycznego (analizy sitowej) pokrywa wykonawca wiercenia**

Pytanie 2:

Kto pokrywa koszty badań wody po odwierceniu studni (potrzebne do Dokumentacji hydrogeologicznej)? - wykonawca wiercenia czy nadzór (wyłoniony wykonawca niniejszego zlecenia) czy też Państwa Przedsiębiorstwo

**Odpowiedź:**

**Koszty badań wody po odwierceniu studni pokrywa Wykonawca wiercenia**

Pytanie 3:

Czy planują Państwo zarurowanie PCV czy inne i jakie średnice przewidujecie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgodnie z przyjętą technologią na innych studniach zakłada Rury nad i pod filtrowe z PVC typ KV DN 250 mm. Filtr ze stali kwasoodpornej typu Johnson DN 250.**

***Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udział w postępowaniu.***

**Termin składania i otwarcia ofert w związku z udzielonymi odpowiedziami NIE ulega zmianie !!!**

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Wodociągów  
Bartłomiej Dytwiński