



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Wydział Geologii

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 71 340 68 13, fax 71 340 66 46

DOW-G.I.7431.33.2011.WK

Wrocław, dnia 30.12.2011 r.

Urząd Gminy
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina



Na podstawie art. 45 ust. 1a, art. 103 ust 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo Geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. nr 228, poz. 1947 z 2005 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. nr 201, poz. 1673)

zawiadamiam o przyjęciu bez zastrzeżeń

przedłożonego dnia 28.12.2011 r., przez Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6,
55-020 Żórawina

**Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych (studnia zastępcza S-1z bis) w miejscowości Żórawina**

Lokalizacja: Żórawina, gmina: Żórawina, powiat: wrocławski, województwo dolnośląskie

W dokumentacji określono wydajność eksploatacyjną studni numer S-1z bis na $Q = 52$
 m^3/h przy $S = 5,8$ m

Studnia numer S-1z bis będzie eksploatowana w ramach zasobów eksploatacyjnych
ujęcia przyjętych przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu
pismem numer L.dz. PL.Ge-15/1710/430/70 z dnia 19.10.1970 r. w wysokości $Q = 79,0$
 m^3/h przy $S = 10,6$ m.

DYREKTOR WYDZIAŁU
GEOLOGII

Waldemar Kazmierczak



Otrzymują:

1. Urząd Gminy
ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina
+ 1 egz. dokumentacji
2. Wojewódzkie Archiwum Geologiczne
+ 1 egz. dokumentacji
3. CAG/Państwowy Instytut Geologiczny
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
+ 1 egz. dokumentacji
4. Starostwo Powiatowe
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
+ 1 egz. dokumentacji
5. aa